



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
w Elblągu
ul. Łęczycka 19, 82-300 Elbląg

Elbląg, 05.12.2022 r.

MZ - P. m.
05.12.2022
[Signature]

Znak sprawy: MZ.52800.37.2022.2

Egz. nr 1 z 2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1969 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 2022-11-30 do 2022-11-30

przez:

1) mł. asp. mgr inż. Jakub Grabowski - Specjalista, legitymacja służbowa nr 3/2019

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.52800.37.2022.1 z dnia 2022-11-16, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Przedszkole nr 8 Elbląg
ADRES: Generała Józefa Bema 9, 82-300 Elbląg

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego		Institucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1.	Przedszkole nr 8 Elbląg Generała Józefa Bema 9, 82-300 Elbląg	Kamila Kowalska p.o. Dyrektora
UWAGI:		

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.	Kamila Kowalska	p.o. Dyrektora
2.	Agnieszka Smułka	Podinspektor Departament Edukacji UM Elbląg

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Przedszkole

[Signature]

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO
NASTĘPUJE:**

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI <input type="checkbox"/>
Gmina Miasto Elbląg Łączności 1, 82-300 Elbląg	
2. UŻYTKOWNIK BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI <input type="checkbox"/>
Przedszkole nr 8 Gen. J. Bema 9, 82-300 Elbląg	
UWAGI:	
Ustalenia dotyczące umów	
<input type="checkbox"/> Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/objektu <input type="radio"/> Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy <input checked="" type="radio"/> Nie przedstawiono umowy podczas kontroli <input type="radio"/> Umowa jest zawarta i określa w/w zakres <input type="radio"/> Umowa nie określa w/w zakresu <input type="radio"/> Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)	
UWAGI: Trwał zarząd	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek zlokalizowany przy ul. Bema 9 w Elblągu, w sąsiedztwie Budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych wielorodzinnych.
 Budynek wzniesiony w 1883 r.
 Dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze.
 Jedna kondygnacja podziemna.
 Budynek niski (poniżej 12 m).
 Kategoria ZL: ZL II
 Budynek stanowi jedną strefę pożarową.
 Budynek zabytkowy, objęty ścisłą kontrolą konserwatorską (decyzja Nr 340/94 z dnia 14.03.1994 r.)

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

OPIS:

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. Przedszkole

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2019 roku. (protokół z dnia 2019-04-05).

W wyniku kontroli: nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego wszczęto postępowanie

4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowań administracyjnych

Przedszkole

Decyzja MZ.5580.9.2015 z dnia 2016-01-08

WYKAZ NAŁOŻONYCH OBOWIĄZKÓW:

1. W budynku przedszkola, zapewnić długość dojsć ewakuacyjnych, t.j. długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, nie dłuższą niż 10 m (przy jednym dojsciu).

Termin wykonania: 2020-12-31

Obowiązek wykonano: Nie

2. Klatkę schodową w budynku przedszkola obudować i zamknąć drzwiami oraz wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służących do usuwania dymu.

Termin wykonania: 2020-12-31

Obowiązek wykonano: Nie

3. Drogi ewakuacyjne w budynku przedszkola wyposażyc w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

Termin wykonania: 2020-12-31

Obowiązek wykonano: Nie

4. Piwnice w budynku przedszkola oddzielić od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie co najmniej REI 60 i zamknąć drzwiami o klasie ogniowej co najmniej EI 30.

Termin wykonania: 2020-12-31

Obowiązek wykonano: Nie

5. Oddzielić pożarowo pomieszczenie techniczne, w którym znajduje się węzeł ciepłowniczy.

Termin wykonania: 2020-12-31

Obowiązek wykonano: Nie

6. Konstrukcję nośną dachu i przekrycie dachu, zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej elementów budynku odpowiedniej dla klasy odporności pożarowej budynku przedszkola.

Termin wykonania: 2020-12-31

Obowiązek wykonano: Nie

7. Budynek przedszkola wyposażyc w hydranty 25 (tj. hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm).

Termin wykonania: 2020-12-31

Obowiązek wykonano: Nie

5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

(nie stwierdzono)

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

(brak informacji w systemie)

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

(nie dotyczy)

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

OPIS:

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

1. Przedszkole

Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej występują nie występują n/d *

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

(nie stwierdzono)

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

(nie dotyczy)

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

(nie stwierdzono nieprawidłowości)

14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

(nie prowadzono postępowania)

Inne ustalenia:

Poinformowano kontrolowanego o konsekwencjach oraz dalszych krokach administracyjnych związanych z niewykonaniem

obowiązków nałożonych w drodze decyzji administracyjnej.

15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

p.o. DYREKTOR

Kowalska
Kamila Kowalska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

SPECJALISTA
Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Grabowski
ml. asp. mgr inż. Jakub Grabowski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

PRZEDSZKOLE nr 8

82-300 ELBLĄG, ul. Gen. J. Bema 9

☎ 55 625-80-41 📠 55 625-80-43

e-mail: przedszkole8@elblag.eu

NIP 578-30-88-544 REGON 280564843